

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
"SVETI ROK"
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Lj.Gaja 21, 33000 Virovitica
Tel: +385 33727031, fax:+385 33781401
E-mail: ravnatelj@zzjzvpz.hr
www.zzjzvpz.hr

URBROJ:2189-47-01-21-839
Virovitica, 28. prosinca 2021.

JAVNA OBAVIJEST

Predmet: ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU LOKALNE VODOOPSKRBE DINJEVAC-OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu Dinjevac da je voda za ljudsku potrošnju **zdravstveno neispravna** prema članku 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018, 16/2020).

Uzroci zdravstvene neispravnosti i nesukladnosti su: povišene koncentracije arsena, željeza, mangana i mutnoće i ona je utvrđena tijekom monitoringa (praćenja) parametara skupine "B" u sklopu Plana monitoring (praćenja) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2021. godini Ministarstva zdravstva.

Time voda iz lokalne vodoopskrbe Dinjevac nije za ljudsku uporabu jer predstavlja rizik za zdravlje osobe koja je koristi kao vodu za ljudsku potrošnju.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo
„Sveti Rok“

Prim.dr.sc. Miroslav Venus, dr.med.
spec.epidemiolog

