REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove
Sjedište Virovitica

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000003
URBROJ: 2189-08/02-22-0008
Virovitica, 27. svibnja 2022.

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Sjedište Virovitica, OIB 93362201007, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) (dalje u tekstu: Zakon o prostornom uređenju), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela Virovitičko-podravska županija, HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, OIB 93362201007 po tvrtci HIDRO-EXPERT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Bujska 5, OIB 44628351795 koju zastupa direktor Bariša Matković, HR-51000 Rijeka, Bujska 5, OIB 90142540188, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava, 2.b skupine,

Sustav navodnjavanja Đolta II. faza

na katastarskim česticama u k. o. Špišić Bukovica (obuhvat) i na budućoj građevnoj čestici koja će nastati od dijelova k. č. 1246 i 1247 k. o. Špišić Bukovica za potrebe crpne stanice i sabirnog bazena, te radi formiranja građevne čestice od dijela k. č. 1247 k. o. Špišić Bukovica za potrebe trafostanice na koju će se priključiti predmetna građevina, sve na području općine Špišić Bukovica u Virovitičko-podravskoj županiji,

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio ove Lokacijske dozvole:

MAPA 1

idejni projekt (Ispravak broj 1), oznake IP-153/20 od ožujka 2022. godine potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenom projektantu strukovne odrednice

- projektant: Bariša Matković, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3506
- projektantski ured: HIDRO-EXPERT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Bujska 5, OIB 44628351795.

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

- Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
  - Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/21-03/13212, URBROJ: 443-02-01-20-21-2 od 8. prosinca 2021.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/21-01/18896, URBROJ: 376-05-3-21-2 od 15. prosinca 2021. godine s Izjavom o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) izdana 1. travnja 2022. od Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb i Izjavom o položaju elektroničkih komunikacijskih kabela koja je izdana 31. ožujka 2022. godine od tvrtke A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12
  - Posebni uvjeti gradnje, RK broj: 921/21 od 17. prosinca 2021. godine
- Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije, HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 53
  - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/21-01/191, URBROJ: 2189-63-04/6-21-2 od 6. prosinca 2021. godine
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
  - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/21-18/0011518, URBROJ: 374-22-2-21-2 od 10. prosinca 2021. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42
  - Posebni uvjeti, BROJ: 402000101/3367/21RJ od 6. prosinca 2021. godine
- HEP-PLIN d.o.o., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15
  - Posebni uvjeti, BROJ: F20009/3125/21 od 6. prosinca 2021. godine
- VIRKOM d.o.o., HR-33000 Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV 30
  - Posebni uvjeti, URBROJ: 02/01-21-4124 od 7. prosinca 2021. godine
- Općina Špišić Bukovica, HR-33404 Špišić Bukovica, Vinogradska 4
  - Posebni uvjeti, KLASA: 350-01/21-01/16, URBROJ: 2189/06-01-21-02 od 8. prosinca 2021. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 18
  - da su izdani Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/21-03/474, URBROJ: 511-01-385-21-115 od 6. prosinca 2021. godine upisano je u aktu, KLASA: 350-05/21-28/000257, URBROJ: 511-21-0004 od 6. prosinca 2021. godine koji je generiran putem elektroničkog sustava eKonferencija, te su u zaključku navedenog akta i popisani posebni uvjeti
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
  - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/21-01/1822, URBROJ: 525-07/0179-21-2 od 29. prosinca 2021. godine.

III. Za predmetni zahvat navodnjavanja 240 ha poljoprivrednih površina potrebno je unutar obuhvata zahvata formirati građevnu česticu za crpnu stanicu i sabirni bazen od dijelova k. č. 1246 i 1247 k. o. Špišić Bukovica, te građevnu česticu za potrebe buduće izgradnje trafostanice od dijela k. č. 1247 k. o. Špišić Bukovica, a sve u skladu s prijedlogom opisanim na stranici 4. jedinstvenog opisa zahvata u prostoru i grafičkim prikazom na prilogu 4.1. iz Idejnog projekta iz točke I. ove Lokacijske dozvole.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

IV. U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš Sektor za procjenu utjecaja na okoliš Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donio je Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/21-09/156, URBROJ: 517-05-1-1-21-11, 20. listopada 2021., a kojim je odlučeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

V. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Lokacijska dozvola prestaje važiti ukoliko se u tom roku ne poduzmu odgovarajuće radnje propisane odredbom članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju.

VI. Na temelju ove Lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

VII. Idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke ove Lokacijske dozvole ovjeren je od službene osobe ovog Upravnog odjela, te pohranjen na odgovarajući način primjenom elektroničkog programa eDozvola.

OBRAZLOŽENJE

Virovitičko-podravska županija, HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, OIB 93362201007 po tvrtci HIDRO-EXPERT d.o.o, HR-51000 Rijeka, Bujska 5, OIB 44628351795 koju zastupa direktor Bariša Matković, HR-51000 Rijeka, Bujska 5, OIB 9014254018, zatražila je podneskom zaprimljenim dana 15. ožujka 2022. godine, a koji je dopunjen dana 14. travnja 2022. godine i 27. svibnja 2022. godine, izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava, 2.b skupine - Sustav navodnjavanja Đolta II. faza na katastarskim česticama u k. o. Špišić Bukovica (obuhvat) i na građevnoj čestici koja će nastati od dijelova k. č. 1246 i 1247 k. o. Špišić Bukovica za potrebe crpne stanice i sabirnog bazena, Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija, iz točke I. izreke ove Lokacijske dozvole.

Predmet ove Lokacijske dozvole je sustav navodnjavanja sastavljen od crpne stanice, sabirnog bazena, tlačnih cjevovoda od bunara do sabirnog bazena, distribucijske mreže tlačnih cjevovoda i 2-6 bunara ukupnog kapaciteta 167-180 l/s i visine dizanja 140-180 m. Radi izgradnje crpne stanice i sabirnog bazena, osigurat će se jedna građevna čestica. Za trafostanicu koja nije predmet idejnog projekta i ovog postupka, ali koja je potrebna radi priključenja predmetne građevine na elektroenergetsku mrežu, osigurat će se jedna građevna čestica prema zahtjevu javnopravnog tijela u čijoj nadležnosti je priključenje na elektroenergetsku mrežu.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) idejni projekt u elektroničkom obliku i ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta iz točke I. izreke ove Lokacijske dozvole

b) preslika Punomoći, KLASA: 325-01/20-02/02, URBROJ: 2189/1-03/02-20-5, od 30. studenoga 2020. kojom župan Virovitičko-podravske županije ovlašćuje HIDRO-EXPERT d.o.o. iz Rijeke za zastupanje u postupku ishođenja lokacijske dozvole

c) Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima, potpisana od projektanta Bariše Matkovića, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3506, uvezana u Idejni projekt iz točke I. ove Lokacijske dozvole

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

d) Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/21-09/156, URBROJ: 517-05-1-1-21-11, izdano od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dana 20. listopada 2021., u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uvezano je u idejni projekt

e) Potvrda, KLASA: 936-03/21-02/58, URBROJ: 541-21-02/4-21-2, od 13. prosinca 2021. izdana po Područnom uredu za katastar Virovitica Državne geodetske uprave

f) Geodetski elaborat, oznake 17/2021, iz prosinca 2021. godine izrađen od Vanje Miletić, mag. ing. geod. et geoinf. (Institut IGH d.d. Zagreb, HR-10000 Zagreb, Janka Rakiše 1)

g) Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na distribucijsku elektroenergetsku mrežu Sustava navodnjavanja Đolta II. faza (500 kW), izrađen od HEP ODS d.o.o., Elektra Virovitica, od svibnja 2022 godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija iz odredbe članka 127. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju

b) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš Sektor za procjenu utjecaja na okoliš Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donio je Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/21-09/156, URBROJ: 517-05-1-1-21-11, 20. listopada 2021.godine, kojim je odlučeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela, te su uvezani u mapi idejnog projekta i popisani u točki II. izrijeke ove Lokacijske dozvole

d) predmetna građevina razvrstana je, s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom u 2.b skupinu prema odredbi članka 4. stavak 1. Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.), jer su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja

e) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način koji osigurava njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen, izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova te sa sadržajem i elementima idejnog projekta u svemu sukladno odredbama članka 130., 131. i 133. Zakona o prostornom uređenju

f) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove Lokacijske dozvole, izrađenom po ovlaštenoj osobi, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

   – Prostorni plan uređenja općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica, broj 2/04., 2/09., 5/14., 8/18., 3/19 i 4/21.) (dalje u tekstu: PPUO Špišić Bukovica)

   a osobito s odredbama članka 12.a PPUO Špišić Bukovica

g) predmetni zahvat nalazi se u obuhvatu PPUO Špišić Bukovica, a prikazan je na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, označen kao područje za navodnjavanje

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

h) strankama u postupku omogućeno je Javnim pozivom za uvid u spis predmeta, KLASA: UP/I-350-05/22-01/000003, URBROJ: 2189-08/02-22-0004, od 21. travnja 2022. da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, prema odredbi članka 142. Zakona o prostornom uređenju, a čime je ispunjena obveza iz odredbi članka 141. Zakona o prostornom uređenju

i) da se na poziv za uvid u zakazano vrijeme nije odazvala ni jedna stranka, a o čemu je sačinjen Zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/22-01/000003, URBROJ: 2189-08/02-22-0005, od 3. svibnja 2022. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNICE ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Iva Šarić Srzić, dipl. ing. građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), elektroničke oglasne ploče, strankama koje se nisu odazvale pozivu na uvid
- ispis elektroničke isprave na oglasnu ploču upravnog tijela, strankama koje se nisu odazvale pozivu na uvid
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis elektroničke isprave putem pošte
  - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
    HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1
  - HIDRO-EXPERT d.o.o. (BARIŠA MATKOVIĆ) - opunomoćenik
    HR-51000 Rijeka, BUJSKA 5
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Virovitica
    HR-33000 Virovitica, Ulica Tomaša Masaryka 14

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Elektronički potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

IVA ŠARIĆ SRZIĆ
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Potpisano: 27.05.2022.