



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša**  
**i imovinsko – pravne poslove**

**KLASA: UP/I-352-03/23-01/07**

**URBROJ: 2189-08/05-23-4**

**Virovitica, 7. lipnja 2023.**

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravске županije (OIB: 93362201007), na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19. u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a po zahtjevu tvrtke HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32 (OIB:46830600751), zastupane po Davoru Dujniću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1494, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, po pribavljenom prethodnom mišljenju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, donosi

### **RJEŠENJE**

1. Planirani zahvat “Izgradnja priključnog kablenskog 10(20) kV voda od postojećeg SN stupa zračnog dalekovoda „Prekodravlje” do TS 10(20)/0,4 kV „Lovački dom” kod Pitomače, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje donosi se na rok od četiri godine.
3. Ovo rješenje objavljuje se na službenoj web stranici Virovitičko-podravске županije.

### **Obrazloženje**

Ovaj Upravni odjel zaprimio je dana 6. veljače 2023. godine, zahtjev od strane tvrtke HEP-a ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32 (OIB:46830600751), zastupane po Davoru Dujniću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1494, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: “ Izgradnja priključnog kablenskog 10(20) kV voda od postojećeg SN stupa zračnog dalekovoda „Prekodravlje” do TS 10(20)/0,4 kV „Lovački dom” kod Pitomače, na k.č.br. 6629/1, 6635, 6759, 6700/6, 6700/1, 6699, 8916/2, 8939, 8920 i 8917/1 u k.o. Pitomača II. Uz zahtjev je priložen Ops i grafički prikaz građevine, Broj: DĐ-3661, od listopada 2022. godine, izrađen po HEP-ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32 (OIB:46830600751), po glavnom projektantu Davoru Dujniću, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1494.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je dana 6. veljače 2023. godine zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-352-03/23-01/07, URBROJ: 2189-08/05-23-2. Dana 6. lipnja 2023. godine, putem elektroničke pošte, zaprimljeno je mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 352-03/23-02/193, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 5. lipnja 2023. godine u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom zahvata

može, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, podaci o ekološkoj mreži i mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je utvrđeno kako slijedi.

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja srednjonaponskog kablenskog voda u duljini 2250 m, od postojeće TS 10(20)/0,4 kV „Pitomača-Lovački dom” u predjelu Križnica-Šašnato polje do stupa br. 14357 zračnog 10(20) kV dalekovoda „Prekodravlje-Sesvete”. Postojeći zračni vod na istoj trasi bit će po završetku radova demontiran. Podzemni vod polaže se u koridoru postojeće prometnice na udaljenosti oko 5 m od asfaltiranog dijela. Prilikom polaganja kabela ne uklanja se drvenasta vegetacija, a po završetku radova okoliš će se vratiti u prijašnje stanje. Teren u trasi izvođenja radova će se sanirati što podrazumjeva održavanje i/ili naknadno pošumljavanje trase u koridoru izvođenja radova i održavanje ekoloških vrijednih rubnih staništa živica kao i održavanje kultiviranih nešumskih površina ukoliko je došlo do njihovog degradiranja izvođenjem radova.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19.) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže - Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave.

U dostavljenom prethodnom mišljenju Zavoda se navodi da prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi, a s obzirom na to da se radi o izgradnji podzemnog kabela u koridoru postojeće prometnice te će se okoliš nakon radova dovesti u prvobitno stanje, neće doći do trajnog gubitka staništa pogodnih za ciljne vrste predmetnih POP i POVS i može se isključiti mogućnost utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Vezano uz kumulativni utjecaj, provedbom planiranog zahvata može se isključiti i mogućnost značajnog negativnog kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s već provedenim i odobrenim zahvatima.

S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, a sukladno dostavljenom prethodnom mišljenju, smatra se da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv, odnosno nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka 1. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” br. 115/16. i 114/22.).

### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave ovog akta. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno napomeni navedenoj u Tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj: 92/21., 93/21., 95/21. i 156/22.).

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka ovoga rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

**PROČELNICA**  
**Zorica Hegedušić, dipl.iur.**



**DOSTAVITI:**

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Koprivnica,  
HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,  
Uprava za zaštitu prirode,  
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode,  
Petra Zrinskog 13, HR-43000 Bjelovar
4. Arhivi, ovdje

