



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "SVETI ROK"
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Lj.Gaja 21, Virovitica; Tel:+385 33 781 414, fax: 385 33 781 413

E-mail: zdravstvena.ekologija@zzjzvpz.hr

Služba za zdravstvenu ekologiju

Virovitica, 18. prosinca 2024.godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SVETI ROK²
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Virovitica, Ljudevita Gaja 21
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

1. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
2. DRŽAVNI INSPEKTORAT
Zagreb

PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
NADLEŽNI ZJZ	Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ, Lj.Gaja 21, Virovitica				
PODACI O UZORKU					
datum uzorkovanja	31.10.2024.	oznaka uzorka	1219-1-24	datum utvrđivanja nesukladnosti	17.12.2024.
isporučitelj vodnih usluga	Lokalna vodoopskrba Dinjevac				
mjesto uzorkovanja (KOD)	W	adresa subjekta/objekta	Slavina-izljevno mjesto, hidrofor, zdenac Dinjevac, Dinjevac bb		
parametri koji odstupaju od M.D.K.	Mutnoća		vrijednost parametra utvrđena analizom	5,97 NTU	
	Mangan			125 µg Mn/L	
	Željezo			423,7 µg Fe/L	
	Arsen			13,9 µg As/L	
	Koliformne bakterije			280 cfu/100 mL	
	Crijevni enterokoki			48 cfu/100 mL	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
uzrok neispravnosti za pojedini parametar	poduzete popravne radnje		vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji		

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbu

PRILOG IV.**KODIRANJE NESUKLADNIH UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

Tablica 1. Mjesto uzorkovanja

<i>Mjesto uzorkovanja</i>	<i>Opis</i>	<i>OBJAŠNENJE</i>
W	<i>Vodni objekti</i>	<i>uzorkovanje vodotornjeva, vodosprema, kaptaza, taložnica....*</i>
N	<i>Mreža</i>	<i>uzorkovanje iz glavnih distribucijskih cijevi npr. na hidrantima</i>
L	<i>Službeno mjesto isporuke</i>	<i>uzorkovanje na vodomjeru odnosno prije ulaska vode u kućne instalacije</i>
T	<i>Slavina kod krajnjih potrošača</i>	<i>uzorkovanje na slavini u školi, trgovini, kući, stanu... kod krajnjih potrošača</i>

* vodozahvati (bunari, kaptaze, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za ljudsku potrošnju, magistralni cjevovodi i rezervoari (vodospreme, vodotornjevi) sa svim dijelovima koji im pripadaju



Očitej Službe za zdravstvenu ekologiju:
Marijeta Šnehar
mag. med. biochem.