



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša
i imovinsko – pravne poslove

Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

KLASA: UP/I-352-03/26-01/03

URBROJ: 2189-08/05-26-7

Virovitica, 23. ožujka 2026.

Virovitičko – podravska županija, OIB: 93362201007, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj: 80/13., 15/18., 14/19., 127/19. i 155/23. u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva tvrtke HEP-ODS d.o.o., OIB 46830600751, Elektra Virovitica, 33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42, zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat “Izgradnja 10(20) kV priključnog dalekovoda za TS 10(20)/0,4kV CS Lukač”, nakon provedenog postupka, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, donosi

RJEŠENJE

1. Planirani zahvat “Izgradnja 10(20) kV priključnog dalekovoda za TS 10(20)/0,4kV CS Lukač na k.č.br. 840, 838/2 i 842/2 u k.o. Turanovac (Općina Lukač)” prihvatljiv je za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje donosi se na rok od četiri godine.
3. Ovo rješenje objavljuje se na službenoj web stranici Virovitičko-podravске županije.

Obrazloženje

Ovaj Upravni odjel zaprimio je dana 18. veljače 2026. godine zahtjev tvrtke HEP-ODS d.o.o., OIB 46830600751, Elektra Virovitica, 33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42, zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Izgradnja 10(20) kV priključnog dalekovoda za TS 10(20)/0,4 kV CS Lukač na k.č.br. 840, 838/2 i 842/2 u k.o. Turanovac (Općina Lukač)”.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode ovaj Upravni odjel je 20. veljače 2026. godine zatražio prethodno mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, dopisom, KLASA: UP/I-352-03/26-01/03, URBROJ: 2189-08/05-26-2, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Dana 13. ožujka 2026. godine putem elektroničke pošte zaprimljen je dopis Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (dalje u tekstu: Zavod), KLASA: 352-03/26-06/169, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2 od 13. ožujka 2026. godine, u kojem Zavod traži nadopunu dokumentacije, koju je Upravni odjel dostavio 16. ožujka 2026. godine, dopisom, KLASA: UP/I-352-03/26-01/03, URBROJ: 2189-08/05-26-5.

Dana 20. ožujka 2026. godine putem elektroničke pošte zaprimljeno je mišljenje Zavoda, KLASA: 352-03/26-06/169, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-4, od 18. ožujka 2026. godine, u kojem se, između ostalog, navodi da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke

mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, podaci o ekološkoj mreži i naprijed navedeno mišljenje Zavoda te je utvrđeno kako slijedi.

Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja novog podzemnog 10(20) kV kablenskog voda za priključak TS 10(20)/0,4kV CS Lukač na k.č.br. 840, 838/2 i 842/2 u k.o. Turanovac (Općina Lukač). Izgradnja podzemnog voda izvest će se polaganjem kabela tipa NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm², 12/20 (24) kV, uz povezivanje na postojeći stup nadzemnog 10(20) kV dalekovoda u neposrednoj blizini postojeće TS 10(20)/0,4 kV Neteča. Kabel će se polagati u zemlju, u rov dimenzija 40 x 80(120) cm, osim u slučajevima kada je potrebna veća dubina zbog križanja s drugom infrastrukturom. Planirani radovi su izvan sezone gniježđenja ptica.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19., 119/23., 87/25. i 123/25.) planirani zahvat nalazi se djelomično (oko 0,65 km) unutar područja ekološke mreže - Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave.

Prema bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, kako je navedeno u naprijed navedenom mišljenju, na području predmetnog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS HR5000014 Gornji tok Drave, no lokacija predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste PPOVS mala svibanjska riđa (*Ephydryas maturna*), danja medonjica (*Euplagia quadripunctaria**), crveni mukač (*Bombina bombina*) i hibridi velikog i velikog panonskog vodenjaka (*Triturus carnifex* x *Triturus dobrogicus*). Nadalje, lokacija zahvata ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica POP HR1000014 Gornji tok Drave koje su u svojim ekološkim zahvatima vezane za mozaična staništa bijela roda (*Ciconia ciconia*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*), mali sokol (*Falco columbarius*) i značajne negniježdeće populacije ptica. Provedbom zahvata doći će do gubitka najviše 0,03 ha pogodnih staništa za navedene ciljne vrste PPOVS HR5000014 Gornji tok Drave i POP HR1000014 Gornji tok Drave. S obzirom na ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za ciljne vrste navedenih POP i PPOVS (pogodna staništa u zoni od 11700 ha za svibanjsku riđu, pogodna staništa u zoni od 12000 ha za danju medonjicu i pogodna staništa u zoni od 21900 ha za crvenog mukača i hibride velikog i velikog panonskog vodenjaka te između 10010 i 13070 ha pogodnih staništa za ciljne vrste ptica POP) smatra se da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže.

Slijedom navedenog, a sukladno dostavljenom mišljenju Zavoda, smatra se da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv, odnosno nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka 1. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Oslobodeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj: 115/16. i 114/22.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave ovog akta. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka ovoga rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VODITELJICA ODSJEKA

Melita Ilakovac, mag.iur.



DOSTAVITI:

1. HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica,
Antuna Mihanovića 42, 33000 Virovitica,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode,
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar,
4. Arhivi, ovdje.

